



# COMUNE DI SORA

(Provincia di Frosinone)

Corso Volsci, 111 - 03039 SORA (FR) - Tel. (0776) 8281 - 831027 - Telefax 825056 - Cod. Fisc. 00217140607

Prot. n. 5323

Sora, li 12 FEB. 2015

**Ai Consiglieri Comunali:**

MASSIMO ASCIONE

FAUSTO BARATTA

Loro sedi

**Ai Capigruppo Consiliari:**

CELSO ANTONIO COSTANTINI

ANTONIO LECCE

SERAFINO PONTONE GRAVALDI

MASSIMO ASCIONE

ENZO PETRICCA

FAUSTO BARATTA

ROBERTO DE DONATIS

Loro sedi

OGGETTO: Risposta alla interrogazione.

In ottemperanza all'art. 43, comma 3, del Regolamento Interno del Consiglio Comunale, si rimette copia della risposta alla interrogazione, prot. n. 4550 del 06.02.2015, presentata dai Consiglieri Comunali: Massimo Ascione e Fausto Baratta.



Il Presidente del Consiglio Comunale  
- Dr. Giacomo Iula -

MUNICIPIO DI SORA

Notificato al Sig. Caffarella Carlo

consegnatolo nelle mani di Roberto

(Caffarella)

oggi 12-02-2015

Il Ricevente

Il Messo Notificatore

MARIO ZACCARDELLI  
Messo Notificatore



# COMUNE DI SORA

PROVINCIA DI FROSINONE

C.so Volsci 111 – 03039 SORA (FR) – Cod.Fisc. 00217140607 - Tel.0776 8281 – 0776 831027 –  
Telefax 0776 825056 – e-mail [comunesoraitalia@pec.it](mailto:comunesoraitalia@pec.it)



## Settore n.5 – Lavori Pubblici e Ambiente

Prot.n. 5002

Sora, li 10 FEB. 2015

### Ai Consiglieri Comunali

- Massimo Ascione

- Fausto Baratta

per il tramite del

**Presidente del Consiglio Comunale**

**Dott. Giacomo Iula**

**OGGETTO:** Risposta all'interrogazione prot.n.4550 del 06/02/2015 ad oggetto "*Chiarimenti in merito al progetto Sora Città Fluviale – Fiume Liris Marco Tullio Cicerone*".

Premesso che:

- l'intervento di che trattasi prevede la realizzazione di una soglia di fondo, di cui una parte fissa in calcestruzzo (che non può essere considerata "una diga") del tutto simile a quella già esistente in corrispondenza del Ponte di Napoli, e una parte mobile costituita da uno scudo metallico e gonfiabile;
- la sezione attuale interessata dalla soglia di fondo, confrontata con quella ante operam, conferma la sostanziale compensazione tra l'area d'ingombro della soglia e l'area già occupata dai sedimenti presenti a margine dei muraglioni;
- la sezione dell'alveo, dove è collocata la soglia, ha larghezza di circa 40 metri lineari da muraglione a muraglione e sviluppa una superficie di circa 190 metri quadri;
- la sezione media dell'alveo a monte dell'opera è larga mediamente 35 metri lineari e, in corrispondenza del Ponte di Napoli, sviluppa una superficie di libero deflusso dell'acqua di circa 140 metri quadri, inferiore a quella di cui alla soglia in argomento.

Quanto sopra premesso:

- l'opera è completata per quanto riguarda la parte fissa;
- i lavori sono attualmente sospesi per ovvie ragioni legate al livello invernale delle acque del fiume, come da verbale di sospensione in atti;
- il cantiere è comunque in assoluta sicurezza e monitorato dalla ditta, che provvede a periodici controlli e pulizie;
- il Comune di Sora non si è fatto carico di alcun acquisto di software, tanto è vero che con determinazione n.301/2014 (R.G. 1102/2014) ha esteso l'incarico al Direttore dei Lavori per le attività di cantiere conseguenti.

IL DIRIGENTE

*Ing. Luigi Urbani*